

Wieruszów, dnia 21.05.2020r.

ZP/1/2020/PCM

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019.1843) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy wartości przedstawione poniżej, dotyczących inwertera. Dokładnie ujmując chodzi o parametry prądu oraz napięcia są wartościami minimalnymi, maksymalnymi bądź jest to parametr stały. Proszę o dokładne sprecyzowanie danych parametrów.

Współczynniki temperaturowe

P max:-0,38%/°C

Isc:0,05%/°C

Voc: -0,3 %/°C

Odpowiedz 1. Współczynniki temperaturowe przedstawione w opisie technicznym nie dotyczą inwertera tylko paneli fotowoltaicznych.

Pytanie 2. Czy istnieje możliwość zastosowania mocniejszych modułów przy zmniejszeniu ilości modułów oraz zwiększenie mocy, lecz nie przekraczającej 50 kWp.

Odpowiedz 2. Tak, dopuszczamy zastosowanie mocniejszych modułów przy zmniejszeniu ilości modułów oraz zwiększenia mocy, lecz nie przekraczającej 50 kWp.

Pytanie 3. Czy istnieją jakieś wymagania dotyczące optymalizatorów mocy ?

Odpowiedz 3. Nie ma dodatkowych wymagań. Podtrzymuje się zastosowanie optymalizatorów mocy które obsługują pojedyncze moduły.

Pytanie 4. Czy Zamawiający uzna referencje dot. 3 robót montażowo-instalacyjnych, jeśli w ramach jednego kontraktu wykonano kilka sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy co najmniej 45 kWp?

Odpowiedz 4. Zamawiający informuje, iż nie uzna referencji dot. 3 robót montażowo-instalacyjnych, jeśli w ramach jednego kontraktu wykonano kilka sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy co najmniej 45 kWp. Referencje należy posiadać zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 5. Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie w SIWZ, rozdz. VIII- Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zamieścił informację, iż Wykonawca ma złożyć protokół z wizji lokalnej. Wnosimy o bezwzględne usunięcie zapisu, który sugeruje, że, aby złożyć ofertę w postępowaniu konieczne jest dokonanie wizji lokalnej. Jeśli Zamawiający opiera się na ustawie prawa zamówień publicznych, to obowiązuje go zasada prowadzenia postępowania w sposób, który zapewni równe traktowanie wszystkich wykonawców oraz uczciwą konkurencję. W związku, z tym, nie ma podstaw prawnych, aby udział Wykonawców, zależał od dokonania wizji lokalnej lub nie. Obowiązkiem Zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, aby był on kompletny, jasny, precyzyjny i zrozumiały. Wizja lokalna może być jedynie dodatkowym źródłem wiedzy o inwestycji, na którą może, ale nie musi decydować się Wykonawca. Nakładanie obowiązku dokonania wizji lokalnej, jako warunku, aby nie zostać wykluczonym z postępowania, narusza zasadę uczciwej konkurencji i narusza zapisy ustawy. Prosimy o wykreślenie zapisu i jasne sprecyzowanie, że dokonanie wizji lokalnej może się odbyć, ale nie jest obowiązkowe.

Odpowiedz 5. Zamawiający informuje, iż zapis rozdziału VIII SIWZ został zmieniony.

*Prezes Zarządu
Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus*