

Wieruszów, dnia 18.05.2020r.

ZP/1/2020/PCM

Uczestnicy postępowania przetargowego

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019.1843) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej, które cechują się większą sprawnością w porównaniu z modułami polikrystalicznymi wskazanymi w dokumentacji przetargowej? Dzięki zastosowaniu modułów o większej sprawności, możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, co wiąże się z mniejszym obciążeniem dachu budynku oraz większą elastycznością podczas projektowania rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych w celu unikania zacienienia.

Odpowiedz 1. Dopuszczamy zastosowanie modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy, które obsługują dwa moduły fotowoltaiczne.

Odpowiedz 2. Nie dopuszczamy zastosowania optymalizatorów mocy, które obsługują dwa moduły fotowoltaiczne.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż wymaga on odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego pod rygorem odrzucenia oferty.

Odpowiedz 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.

Pytanie 4. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym? Proszę również o informację na jakiego maila należałoby przesłać gwarancję ubezpieczeniową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów).

Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z podpisem własnoręcznym. Poniżej informacja na temat wiążących nas aktów prawnych:

- w prawie unijnym zasada równoważności została przyjęta w dyrektywie 1999/93/WE, zgodnie z którą w każdym państwie członkowskim bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, więc również tak sygnowane e-dokumenty są równoważne dokumentom podpisanym tradycyjną metodą (art. 5 ust. 1). Ponadto w art. 5 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE przyjęto, że takie dokumenty powinny zostać dopuszczone jako dowód w procesie sądowym.
- w prawie polskim zasada równoważności wprowadzona została w art. 78 § 2 k.c., stosownie do którego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Odpowiedz 4. Zamawiający informuje, iż wadium należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Brak złożenia oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium oraz stanowi podstawę odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).

Pytanie 5. Na jakiej podstawie wymagacie Państwo pisemnego potwierdzenia gwarancji przez producenta? Warunki gwarancji oraz wszelkie dane techniczne związane z danym panelem fotowoltaicznym są ogólnodostępne w internecie. Informacja o okresie trwania gwarancji jest ujęta m.in. w kartach katalogowych- które są dokumentem wydanym przez producenta i poświadczają dane w niej zawarte. Kontaktując się z dystrybutorami oraz producentami uzyskałem informację, że nie udzielają oni żądanych przez Państwa. Producent wydając kartę katalogową zapewnia parametry (w tym informacje o gwarancjach), które są w niej zapisane. Być może istnieje jakiś producent, który byłby w stanie napisać dodatkowe potwierdzenie (które było by potwierdzeniem potwierdzenia) jednak tworzenie takich zapisów w SIWZ wpływa na ograniczenie zasady konkurencyjności w przetargu publicznym. Jako, że rynek fotowoltaiczny jest rynkiem światowym większość producentów nie wystawi takiego dokumentu. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu (wykreślenie) dotyczącego dodatkowych poświadczeń producenta modułów, które sztucznie ograniczają wykonawców lub wyrażenie zgody na potwierdzenie danych kartą katalogową.

Odpowiedz 5.Zamawiający informuje, iż standardowo przy zakupie paneli zawiera się umowę z producentem albo dystrybutorem, w której ma się zapisaną taką gwarancję. Wymóg pisemnej gwarancji producenta nie jest więc ograniczeniem zasad konkurencyjności.

Pytanie 6. Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odpowiedz 6. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa.

Pytanie 7.Czy Zamawiający wymaga jedynie optymalizacji paneli czy również podglądu w systemie każdego optymalizatora z osobna?

Odpowiedz 7.Zamawiający informuje, iż wymaga optymalizacji paneli i podglądu w systemie każdego optymalizatora z osobna.

*Prezes Zarządu
Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus*